

## **Gefahr/gut** Tragbare Feuerlöscher: nationale Standards und Vorschriften zur wiederkehrenden Prüfung/Wartung

Land	Inspektion des Anwenders	Instandhaltung	erweiterte Instandhaltung alle	Werkstatt-überholung alle	maximale Lebensdauer	Dauerdruck-feuerlöscher
Deutschland	-	alle 2 Jahre	-	Festigkeitsprüfung der CO <sub>2</sub> -Feuerlöscher alle 10 Jahre gemäß BetrSichV	-	geöffnet alle 2 Jahre, Pulver alle 4 Jahre
Österreich		alle 2 Jahre				
Schweiz		alle 3 Jahre oder weniger (abhängig vom Standort)				
Großbritannien	1 x monatlich	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	-	geöffnet alle 5 Jahre
Frankreich	alle 3 Monate	1 x jährlich +/- 2 Monate	5 Jahre	10 Jahre	CO <sub>2</sub> : 20 Jahre	geöffnet 1 x jährlich
Italien	alle 3 Monate	alle 6 Monate	Pulver alle 36 Monate, Schaum alle 18 Monate, CO <sub>2</sub> alle 60 Monate	CO <sub>2</sub> alle 10 Jahre, andere alle 12 Jahre	18 Jahre	alle Typen geöffnet während der erweiterten Instandhaltung
Spanien	alle 3 Monate	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	geöffnet alle 5 Jahre
Portugal		1 x jährlich				
Niederlande	alle 3 Monate	1 x jährlich	5 Jahre (nur Wasser/Schaum)	10 Jahre	20 Jahre	nicht geöffnet
Belgien	alle 3 Monate	1 x jährlich		10 Jahre	20 Jahre	geöffnet 1 x jährlich
Luxemburg		1x jährlich				
Liechtenstein		2 Jahre				
Dänemark	alle 3 Monate	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	geöffnet bei der erweiterten Instandhaltung
Schweden		1 x jährlich	5 Jahre (nur Wasser/Schaum)	10 Jahre		
Norwegen		1 x jährlich				
Finnland		1 x jährlich oder alle 2 Jahre	5 Jahre (nur Wasser/Schaum)	10 Jahre		

Land	Inspektion des Anwenders	Instandhaltung	erweiterte Instandhaltung alle	Werkstatt-überholung alle	maximale Lebensdauer	Dauerdruck-feuerlöscher
Griechenland	alle 3 Monate	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	
Tschechische Republik	1 x monatlich	1 x jährlich	5 Jahre	10 Jahre	-	nicht geöffnet
Litauen		1 x jährlich				
Lettland		1 x jährlich				
Estland		1 x jährlich				
Polen						
Slowenien		2 Jahre (neue Geräte), danach 1 x jährlich				
Kroatien		1 x jährlich				
Russland		1 x jährlich				
Ukraine		1 x jährlich				

<b>Gefahr/gut</b>					
<b>Copyright: Gefahr/gut, Verlag Heinrich Vogel, Springer Fachmedien München GmbH</b>					
<b>Land</b>	<b>Aufladefeuertöcher</b>	<b>Wasserdruckprüfung</b>	<b>Testentleerung</b>	<b>Anforderung/ Zertifizierung</b>	<b>Normungs- institut</b>
<b>Deutschland</b>	geöffnet und entleert alle 2 Jahre	CO <sub>2</sub> nach 10 Jahren, wenn nachgefüllt wird	nein	Sachkundiger	DIN
<b>Österreich</b>				Sachkundiger	ON
<b>Schweiz</b>					SNV
<b>Großbritannien</b>	geöffnet und entleert alle 2 Jahre	CO <sub>2</sub> nach 10 Jahren, wenn nachgefüllt wird	erweiterte Instandhaltung	Sachkundiger	BSI
<b>Frankreich</b>	geöffnet 1 x jährlich	CO <sub>2</sub> nach 10 Jahren, wenn nachgefüllt wird	nein	Sachkundiger	AFNOR
<b>Italien</b>	alle 6 Monate	alle Typen	nein	Sachkundiger	UNI
<b>Spanien</b>	geöffnet 1 x jährlich	alle Typen	nein	Sachkundiger + Unternehmen	AENOR
<b>Portugal</b>					
<b>Niederlande</b>	nicht geöffnet	CO <sub>2</sub>	nein	Sachkundiger + Unternehmen	NEN
<b>Belgien</b>	geöffnet 1 x jährlich	CO <sub>2</sub> und Dauerdruck- feuertöcher	nein		IBN
<b>Luxemburg</b>		CO <sub>2</sub> nach 5 Jahren		Sachkundiger	ITM
<b>Liechtenstein</b>					
<b>Dänemark</b>	geöffnet 1 x jährlich	CO <sub>2</sub>	nein		DS
<b>Schweden</b>		CO <sub>2</sub>		Sachkundiger	SIS
<b>Norwegen</b>					
<b>Finnland</b>				Sachkundiger + Unternehmen	SFS

Land	Aufladefirelöcher	Wasserdruckprüfung	Testentleerung	Anforderung/ Zertifizierung	Normungs- institut
Griechenland		CO <sub>2</sub>	nein		ELOT
Tschechische Republik	geöffnet 1 x jährlich	alle Typen	Dauerdruckfeuerlöscher, erweiterte Instandhaltung	Sachkundiger	CSNI
Litauen		alle 5 Jahre			
Lettland					
Estland					
Polen					PKN
Slowenien					
Kroatien			Löcher auf Wasserbasis: - wiegen der Triebgasmasse - Entleerung des Apparates, - Überprüfung der Behälterinnenschicht		
Russland					
Ukraine					

Land	Fundstelle/ Bezugsdokument
Deutschland	DIN 14406-4:2007-01

Österreich	OS 1053
------------	---------

Schweiz	SN EN 3-7, Ausgabe 2004-02
---------	-------------------------------

Großbritannien	draft BS 5306-3:2008
----------------	----------------------

Frankreich	NF 61919
------------	----------

Italien	UNI 19994
---------	-----------

Spanien	UNE 23120:2003
---------	----------------

Portugal	
----------	--

Niederlande	
-------------	--

Belgien	NBNS21-50
---------	-----------

Luxemburg	momentan noch nicht
-----------	---------------------

Liechtenstein	
---------------	--

Dänemark	
----------	--

Schweden	SS 3656
----------	---------

Norwegen	
----------	--

Finnland	
----------	--

<b>Land</b>	<b>Fundstelle/ Bezugsdokument</b>
<b>Griechenland</b>	Gesetz 17230/671 - 29. Juli 2005
<b>Tschechische Republik</b>	ISO 11602-2:2000
<b>Litauen</b>	
<b>Lettland</b>	
<b>Estland</b>	
<b>Polen</b>	
<b>Slowenien</b>	
<b>Kroatien</b>	Amtsblatt Nr. 35/94; 55/94; 103/96 und 130/07
<b>Russland</b>	
<b>Ukraine</b>	